

Zamawiający:

WROCLAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA Sp. z o.o.
51 - 618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

Wrocław, dnia 29 czerwca 2020 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dot. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI (2) i MODYFIKACJE SIWZ.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 26.06.2020 r. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II” - znak postępowania: ZP/PN/1/DI/2020.

Poniżej podajemy treść pytań udzielamy odpowiedzi:

Zapytania dot. OGŁOSZENIA/SIWZ	
1.	<p>Dotyczy pytań do postępowania nr 552984-N-2020 z dnia 22.06.2020 r. nr sprawy ZP/PN/1/DI/2020. W nawiązaniu do Ogłoszenia jw. W ramach PZP proszę o odpowiedzi na następujące pytania:</p> <p>PYTANIE nr 1 W przedmiarze opisującym zakres zamówienia uwzględniono w zakresie instalacji elektrycznych tylko i wyłącznie instalację zewnętrzną zasilającą urządzenia w komorze agregatu tj. chiller oraz pompę i ewentualnie kabel grzejny.</p>
2.	<p>PYTANIE nr 1a) Czy prace te są jedynymi w zakresie instalacji elektrycznych przedmiotowego zamówienia?</p> <p><i>Zamawiający informuje, iż prace związane z wykonaniem zasilania agregatu chłodniczego nie są jedynymi pracami w zakresie instalacji elektrycznych.</i></p>
3.	<p>PYTANIE nr 1b) Czy instalacje elektryczne zasilające w energię elektryczną klimakonwektory są w zakresie zamówienia i wyceny?</p> <p><i>Zamawiający informuje, iż instalacje elektryczne zasilające klimakonwektory są w zakresie zamówienia i należy je wycenić.</i></p>
4.	<p>PYTANIE nr 1c) Czy instalacje elektryczne zasilająco-sterujące siłownikiem chłodnicy są w zakresie zadania?</p> <p><i>Zamawiający informuje, iż instalacje elektryczne zasilająco-sterujące siłownikiem chłodnicy są w zakresie zadania.</i></p>
5.	<p>PYTANIE nr 1d) Czy okablowanie sterowników strefowych klimakonwektorów jest w zakresie zadania?</p> <p><i>Zamawiający informuje, iż okablowanie strefowych klimakonwektorów jest w zakresie zadania.</i></p>

6.	PYTANIE nr 1e) Czy zasilanie w energię elektryczną nawilżaczy parowych 2 szt. jest przedmiotem zamówienia?	<i>Zamawiający informuje, iż zasilanie w energię elektryczną nawilżaczy parowych 2 szt. jest przedmiotem zamówienia.</i>
7.	PYTANIE nr 1f) Czy automatyka nadrzędna central wentylacyjnych posiada funkcję sprzężenia i sterowania nawilżaczami parowymi?	<i>Zamawiający informuje, iż automatyka nadrzędna central wentylacyjnych nie posiada sprzężenia i sterowania nawilżaczami parowymi.</i>

Przedstawione wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i jej Załączników i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na zadane pytania nie wprowadził zmian, które mają wpływ na przygotowanie oferty. Powyższe wyjaśnienie treści Ogłoszenia jak również Załączników do tego Ogłoszenia nie wymagają dodatkowego czasu na ich wprowadzenie do oferty, a stanowią jedynie doprecyzowanie wymogów Zamawiającego. W związku z tym **nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Magdalena Piasecka

Prezes Zarządu