

Zamawiający:

WROCLAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA Sp. z o.o.
51 - 618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dot. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI i MODYFIKACJE SIWZ.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 23.06.2020 r. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II” - znak postępowania: ZP/PN/1/DI/2020.

Poniżej podajemy treść pytań udzielamy odpowiedzi:

Zapytania dot. OGŁOSZENIA/SIWZ

Dotyczy pytań do postępowania nr 552984-N-2020 z dnia 22.06.2020 r. nr sprawy ZP/PN/1/DI/2020. W nawiązaniu do Ogłoszenia jw. W ramach PZP proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Jako podstawę udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga m.in. warunku dysponowania lub posiadania „certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015 r.”. Jedynym urządzeniem zawierającym tego typu substancje objętym niniejszym postępowaniem jest agregat wody lodowej napędzony fabrycznie przez producenta w obiegu fluoropochodnym. Z czego wynika niniejsze wymaganie? Czy w skład przedmiotu zamówienia wchodzi innego rodzaju urządzenia freonowe? Czy ich zakup i ewentualny montaż? Jeżeli tak to jakie?

Zamawiający informuje, iż wymaga posiadania przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy wskazanego certyfikatu w określonych przez prawo przypadkach. Konieczność posiadania certyfikatu wskazanego przez ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wymagane jest w przypadku wykonywania jakichkolwiek prac związanych z wymienionymi w ustawie gazami. My nie mamy wiedzy, którzy producenci sprzedają urządzenia napędzone czynnikiem (gotowe do uruchomienia - tak jak jest to w przypadku np. Carrier). W przypadku wymienionym przez pytającego do samego montażu certyfikaty nie są wymagane. Wymagane będą w chwili prowadzenia prac serwisowych i przeglądów w czasie trwania gwarancji, urządzenia chłodniczego. Zarówno w przypadku prac serwisowych jak i montażu urządzenia chłodniczego, które fabrycznie nie będzie napędzone - posiadanie certyfikatu jest wymagane. W przypadku wystąpienia konieczności posiadania certyfikatu zgodnie z zapisami ustawy, przy jednoczesnym jego braku posiadania przez Wykonawcę - może on wskazać podwykonawcę, który wykona prace zgodnie z przepisami i posiadanymi uprawnieniami. A tym samym Wykonawca może wskazać, że będzie dysponować osobą, która posiada certyfikat dla personelu potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy zgodnie z przepisami ustawy o



		<p>substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.</p> <p>Zamawiający nie przewiduje zakupu i montażu innych urządzeń chłodniczych niż te wskazane w projekcie.</p>
2.	<p>PYTANIE nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunku udziału w postępowaniu poza wskazanym w pkt. 1 o również inny tj. np. wykonanie klimatyzacji w obiegach wody lodowej o mocy minimum 100 kW w budynku istniejącym modernizowanym?</p>	<p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu. Zakres zamówienia został określony w dokumentacji technicznej dołączonej do SIWZ. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.</p>
3.	<p>PYTANIE nr 3 Jaki jest dokładnie zakres zamówienia w przedmiocie instalacji wentylacji mechanicznej? Do ogłoszenia załączono rysunki i pełny opis techniczny wraz z listą części wentylacji. Z przedmiarów wynika, że należy zamontować tylko i wyłącznie dwa nawilzacze parowe oraz podłączyć jedną chłodnicę (czynnik woda lodowa). Czy chłodnia jest urządzeniem istniejącym? Czy należy wycenić zakup i montaż urządzenia?</p>	<p>Zamawiający informuje, iż zamówienie w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje dostawę i montaż 2 nawilzaczy parowych oraz podłączenie instalacji wody lodowej do istniejącej chłodnicy, nie należy wyceniać dostawy i montażu chłodnicy.</p>
4.	<p>PYTANIE nr 4 Czy przedmiar wskazuje zakres zamówienia? Oczywiście jako element pomocniczy, opisując główne elementy składowe zadania? Występują rozbieżności np. w PZT zaznaczono dwa agregaty wody lodowej o mocy 150 kW każdy. W przedmiarze i opisach jest jeden agregat.</p>	<p>Zamawiający informuje, iż, przedmiar robót wskazuje zakres zamówienia, roboty instalacyjne w zakresie klimatyzacji należy wyceniać w oparciu o dokumentację opracowaną przez A.K. KLIMA Arkadiusz Kontecki.</p>
5.	<p>PYTANIE nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagać w zakresie Kierownika Budowy? Z SIWZ wynika, że powinna to być osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, jednak zakres stanowi niewielką część zamówienia. Czy KB może być osoba z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji do kierowania pracami bez ograniczeń?</p>	<p>Zamawiający informuje, iż Kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba spełniająca warunki opisane w SIWZ. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.</p>

Przedstawione wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i jej Załączników i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na zadane pytania nie wprowadził zmian, które mają wpływ na przygotowanie oferty. Powyższe wyjaśnienie treści Ogłoszenia jak również Załączników do tego Ogłoszenia nie wymagają dodatkowego czasu na ich wprowadzenie do oferty, a stanowią jedynie doprecyzowanie wymogów Zamawiającego. W związku z tym **nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PROKURENT

 Małgorzata Heider

Jakub Grudniowski

 Wiceprezes Zarządu

Strona internetowa:
 www.zaklady.kielce.pl
 Zarząd Zakładu