

ZP/PN/10/2011/DI/39

Odpowiedzi na zapytania

Wrocław, dnia 01.07.2011 r.

**DO WSZYSTKICH W Y K O N A W C Ó W,
którzy pobrali SIWZ**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI i MODYFIKACJE.

Nr sprawy: ZP/PN/10/2011/DI

Szanowni Państwo,


Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na „Dostawę z montażem i demontażem wykładziny podłogowej panelowej, wykładziny podłogowej w brytach, wykładziny zabezpieczającej do WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Wrocław, ul. Wystawowa 1” i zgodnie z art. 38 ust. 2 - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytania dot. SIWZ

1.	<p>PYTANIE nr.1 Prosimy o wyjaśnienie technologicznego sposobu montażu poszczególnych wykładzin (płyn antypoślizgowy, taśma dwustronna).</p>	<p>1. <u>Wykładzina podłogowa panelowa</u> Zamawiający nie dopuszcza żadnej formy montażu naruszającej podłoże (wykładzina PVC w Hali Stulecia, lastrico w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej (RCTB)). Jedną z akceptowalnych możliwości montażu to klejenie rogów paneli taśmą jednostronnie przyklepną tak, aby od strony podłoża była część nie klejąca (patrz w załączeniu rys. 1). Wskazane jest wykończenie montażu w postaci listew.</p> <p>2. <u>Wykładzina podłogowa w brytach</u> Montaż wykładziny podłogowej w brytach nie jest przedmiotem zamówienia.</p> <p>3. <u>Wykładzina zabezpieczająca</u> Montaż wykładziny zabezpieczającej nie jest przedmiotem zamówienia.</p>
2.	<p>PYTANIE nr.2 (dot. Załącznika nr 1, pkt.4) Proszę o wyjaśnienie, czy dopuszczają Państwo w postępowaniu inne parametry techniczne wykładziny podłogowej w brytach, opisanej przez Załącznik nr 1 pkt.4. Możemy przedstawić wykładziny rulonowe o nie gorszych parametrach niż w Specyfikacji Technicznej, tzn. wyższa wysokość (>4,5 mm), większa gramatura (>600 m/m²), podłoże jutowe lub filcowe.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza wykładzinę podłogową w brytach o podłożu innym niż lateksowe, w tym jutowe lub filcowe. Podłoże wykładziny musi umożliwiać jej przyklejenie taśmą dwustronnie przyklepną do podestu scenicznego z laminowaną powierzchnią antypoślizgową.</p> <p>Zamawiający dopuszcza wykładzinę podłogową w brytach o ciężarze całkowitym nie większym niż 800 g/m² i grubości nie większej niż 5 mm.</p>

<p>3. PYTANIE nr.3 (dot. Załącznika nr 1, pkt.3 oraz pkt.4) W związku ze zmianami w Prawie Budowlanym, czy dopuszcza się w postępowaniu parametr „odporność ogniowa” odpowiadający klasyfikacji reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”</p>	<p>Zamawiający dopuszcza w postępowaniu parametr „odporność ogniowa” odpowiadający klasyfikacji reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień".</p>
--	---

Rys. 1 (dot. odpowiedzi na pyt. 1)



Przedstawione wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na zadane pytania nie wprowadził zmian, które mają wpływ na przygotowanie oferty. Powyższe wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wymagają dodatkowego czasu na ich wprowadzenie do oferty, a stanowią jedynie doprecyzowanie wymogów Zamawiającego. W związku z tym **nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ;
- 2) Strona internetowa Zamawiającego www.halaludowa.wroc.pl (zakładka BIP);
- 3) a/a

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Rozwoju

Daniel Czerek