

ZP/PN/10/2011/DI/39

Odpowiedzi na zapytania

Wrocław, dnia 01.07.2011 r.

**DO WSZYSTKICH W Y K O N A W C Ó W,
którzy pobrali SIWZ**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI i MODYFIKACJE.

Nr sprawy: ZP/PN/10/2011/DI

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na „**Dostawę z montażem i demontażem wykładziny podłogowej panelowej, wykładziny podłogowej w brytach, wykładziny zabezpieczającej do WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Wrocław, ul. Wystawowa 1**” i zgodnie z art. 38 ust. 2 - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytania dot. SIWZ

1.	<p>PYTANIE nr.1 Prosimy o wyjaśnienie technologicznego sposobu montażu poszczególnych wykładzin (płyn antypoślizgowy, taśma dwustronna).</p>	<p>1. <u>Wykładzina podłogowa panelowa</u> Zamawiający nie dopuszcza żadnej formy montażu naruszającej podłoże (wykładzina PVC w Hali Stulecia, lastrico w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej (RCTB)). Jedną z akceptowalnych możliwości montażu to klejenie rogów paneli taśmą jednostronnie przyklepną tak, aby od strony podłoża była część nie klejąca (patrz w załączeniu rys. 1). Wskazane jest wykończenie montażu w postaci listew.</p> <p>2. <u>Wykładzina podłogowa w brytach</u> Montaż wykładziny podłogowej w brytach nie jest przedmiotem zamówienia.</p> <p>3. <u>Wykładzina zabezpieczająca</u> Montaż wykładziny zabezpieczającej nie jest przedmiotem zamówienia.</p>
2.	<p>PYTANIE nr.2 (dot. Załącznika nr 1, pkt.4) Proszę o wyjaśnienie, czy dopuszczają Państwo w postępowaniu inne parametry techniczne wykładziny podłogowej w brytach, opisanej przez Załącznik nr 1 pkt.4. Możemy przedstawić wykładziny rulonowe o nie gorszych parametrach niż w Specyfikacji Technicznej, tzn. wyższa wysokość (>4,5 mm), większa gramatura (>600 m/m²), podłoże jutowe lub filcowe.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza wykładzinę podłogową w brytach o podłożu innym niż lateksowe, w tym jutowe lub filcowe. Podłoże wykładziny musi umożliwiać jej przyklejenie taśmą dwustronnie przyklepną do podestu scenicznego z laminowaną powierzchnią antypoślizgową.</p> <p>Zamawiający dopuszcza wykładzinę podłogową w brytach o ciężarze całkowitym nie większym niż 800 g/m² i grubości nie większej niż 5 mm.</p>

