

Pieczęć firmowa wykonawcy

Nazwa i adres wykonawcy

(miejsowość i data)

FORMULARZ KALKULACYJNY DO OFERTY

Wyjaśnienia dla wykonawców :

Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

- wpisanie kwoty (liczby) – jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość składki;
- wpisanie słowo „BEZSKŁADKOWO” – jeżeli ubezpieczyciel nie pobiera składki za dane ryzyko;
- wpisanie kwoty lub procentu – jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość franszyzy lub udziału własnego;
- w przypadku zniesienia fransyz i udziałów własnych należy wpisać słowo „ZNIESIONO”;
- dopuszczalne skróty: Fr-franszyza redukcyjna, Fi-franszyza integralna, U - udział własny;
- franszyzy i udziały własne niewymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia a występujące w OWU nie mają zastosowania;
- cały formularz musi być podpisany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Dział A. Ubezpieczający / Ubezpieczony:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

Dział B. Miejsce ubezpieczenia:

ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

Dział C. Okres ubezpieczenia:

01.09.2011- 31.08.2012

Dział D. Płatność składki:

Sekcje od I do III : 4 raty

Dział E. Informacje dodatkowe

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Obrót uzyskany w 2010 r.: 6.731 tys. zł
Planowany obrót na 2011 r.: 12.225 tys. zł
Planowany fundusz płac za 2011 r.: 2.780 tys. zł
Liczba zatrudnionych osób (przewidywania na rok 2011) - 50 osób
Liczba pojazdów wolnobieżnych : 8 [szt.]
Liczba wózków widłowych: 2 [szt.]

Zabezpieczenia p. pożarowe: czujki p. pożarowe, monitoring, ochrona fizyczna całodobowa

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu Hala Ludowa:

- zbiornik zapasowy o pojemności 100m³
- hydranty ppoż. o średnicy nominalnej 25mm – 42 [szt.]
- hydranty ppoż. o średnicy nominalnej 50mm – 5 [szt.]
- zawory hydrantowy montowany na ścianie – 17 [szt.]
- zestaw hydroforowy z trzema pompami wielostopniowymi, pionowymi, wysokosprawnymi
- system Sygnalizacji Pożarowej – SSP realizowany poprzez 3 centrale pracujące w sieci SCHRACK-SECONET INTEGRAL IP (oznaczenie kodowe B5- SCU) odpowiedzialny za sterowanie:
 - zamknięcia kłap pożarowych
 - zamknięcie kurtyn dymowych
 - uruchomienie sterowania oddymianiem
 - drzwiami służącymi do napowietrzania
 - wentylatorami napowietrzającymi
 - systemem DSO

