

Zamawiający: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu  
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław  
tel. 71 / 347-51-02, 347-72-00 fax. 71 / 348-68-51

ZP/PN/5/2013/DIR/12

Wrocław, dnia 25.03.2013 r.

**DO WSZYSTKICH W Y K O N A W C Ó W,**  
którym przekazano SIWZ  
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WROCŁAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA HALA LUDOWA WE WROCŁAWIU.

Nr sprawy: **ZP/PN/5/2013/DIR**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

*Szanowni Państwo,*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu zwane dalej „Zamawiającym” przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami na zadane pytania z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Pytanie nr 1: Dotyczy: Akcji promocyjnej / programów lojalnościowych.** Czy Zamawiający ma zawarte umowy / aneksy w ramach promocyjnych / programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń tych umów / aneksów w ramach akcji promocyjnych programów lojalnościowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych.

**Pytanie nr 2: Dotyczy: Terminy obowiązywania dotychczasowych umów.** Jakie okresy wypowiedzeń oraz terminy obowiązywania dotychczasowych umów ma w obecnej chwili Zamawiający?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla WP Hala Ludowa Sp. z o.o. jest **TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**. Zamawiający obecnie nie ma zawartych umów na sprzedaż energii elektrycznej. Terminy zawartych umów wygasły – grudzień 2012 r. Były to umowy kompleksowe. Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy.

**Pytanie nr 3:** Jakie umowy posiada Zamawiający w każdym punkcie poboru energii elektrycznej, czy umowy są rozdzielone na umowy na sprzedaż energii elektrycznej i dystrybucję energii elektrycznej czy są to umowy kompleksowe na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej?

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 2.



**Pytanie nr 4: Dotyczy: cena jednostkowa za sprzedaż energii elektrycznej.** Wykonawca prosi o sprecyzowanie zapisów dotyczących ceny jednostkowej netto za sprzedaż energii elektrycznej w ofercie czy zaproponowane ceny mają być stałe i uwzględniać rabat oraz nie będą większe niż obowiązujące w Taryfie Sprzedawcy czy mają być to ceny taryfowe wg. obowiązującej Taryfy Sprzedawcy i które mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Taryfy? Piszecie Państwo w Rozdziale III pkt. 7, że: „rozliczenia między stronami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej - na podstawie cen energii elektrycznej i stawek opłat za obsługę handlową zgodnie z aktualną taryfą dla energii elektrycznej, z uwzględnieniem rabatów określonych w ofercie”.

Natomiast w ust.3 w Rozdziale XVII pkt.3 – piszecie Państwo - Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu cenowym powinny być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert, zgodne z cenami określonymi w aktualnie obowiązującej Taryfie sprzedawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wykonawca wnosi o jasne określenia zapisów dot. ceny jednostkowej za sprzedaż energii elektrycznej.

**Odpowiedź:** Intencją Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji niezmienności ceny za 1 MWh w okresie obowiązywania nowej umowy sprzedaży energii. Zamawiający wymaga w postępowaniu takiego skalkulowania (wraz z wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do przewidzenia przez od Wykonawcę) ceny aby obowiązywała ona przez cały okres umowy - czas określony 24 miesiące. Zmiana ceny będzie mogła nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zmiany w systemie podatkowym). Ceny zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są cenami maksymalnymi jakie może żądać sprzedawca energii elektrycznej co nie znaczy, że nie może on stosować indywidualnych upustów w stosunku do poszczególnych odbiorców.

Zamawiający informuje, że dokona stosownej modyfikacji zapisu w Rozdziale XVII pkt. 3 SIWZ.

**Pytanie nr 5: Dotyczy: Płatności.** Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu we Wzorze umowy w § 6 ust. 6, na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

**Uzasadnienie:**

Informujemy, że praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie może zmodyfikować zapisu we Wzorze umowy w § 6 ust. 6, ponieważ taki nie istnieje w przedmiotowej dokumentacji przetargowej.

W przedmiotowym postępowaniu - dokumentem dot. zapisów umownych są Istotne Postanowienia Umowy (Załącznik Nr 4) stanowiący integralną część SIWZ.

Proponowany przez Wykonawcę zapis Zamawiający ma wprowadzony w rozdziale Płatności pkt 2 zdanie 3 Istotnych Postanowień Umowy tj. „Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do dokonania zmian w § 6 ust. 6, wzorze umowy a zapis w rozdziale (Płatności) pkt 2 zdanie 3 - Istotnych Postanowień Umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający pozostawia zapis z uwagi to, iż płatności dokonywane są drogą elektroniczną i przepływ środków jest czasowo krótki.

**Pytanie nr 6: Dotyczy: Zwiększenia ilości punktów.** Wykonawca wnosi o dodanie do pkt.3 Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia zapisu o tym, że Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie.

**Uzasadnienie:**

Dodanie punktów z innych taryf (niezgodnych z cenami ofertowymi) będzie równoznaczne ze zmianą przedmiotu Zamówienia.

**Odpowiedź:** W przypadku powstania nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1B do SIWZ ale zaliczanego do określonych przez Zamawiającego grup taryfowych, lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, sprzedaż energii będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegotjowania warunków Umowy. Zmiana Załącznika nr 1B nie stanowi zmiany warunków IPU."

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy pkt. 3 w Rozdziale III Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1B do SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 7:** Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu do Istotnych Postanowień Umowy pkt.4. „W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja (IRISD) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania tych układów na swój koszt. Montaż nowych, wymiana bądź dostosowanie istniejących układów pomiarowo - rozdzielczych do wymogów Wykonawcy dokonywane będzie na jego koszt”.

**Uzasadnienie:**

W zależności czy układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zdalnej transmisji danych uzależniony jest czas wejścia w życie przyszłej umowy sprzedażowej.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja odpowiedzialny za dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych jest właściciel.

Obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych spoczywa na właścicielu układów pomiarowo-rozliczeniowych (IRISED). W przypadku klientów zasilanych na niskim napięciu właścicielem jest OSD (TAURON Dystrybucja SA) - zobowiązany jest on do dostosowania tych układów na swój koszt.

W przypadku pozostałych klientów zasilanych na średnim i najwyższym napięciu, prace te wykonują oni własnym kosztem i staraniem (w przypadku niniejszego przedmiot zamówienia dotyczy punktów poboru należących do grup taryfowych Bxx). Taki Klient / Odbiorca jest zobowiązany do dostosowania układów pomiarowo – rozliczeniowych na własny koszt. W przypadku nowo wybudowanego obiektu najprawdopodobniej układy pomiarowe są już dostosowane do TPA.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie widzi potrzeby modyfikowania zapisu pkt. 4 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że w przypadku braku dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasad TPA, po uzgodnieniu z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (TAURON Dystrybucja SA) zostaną podjęte czynności dostosowania ich do obowiązujących zasad w możliwie najkrótszym terminie.

**Pytanie nr 8: Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (w sprawie terminów reklamacji).**

**Uzasadnienie:**

Wykonawca informuje, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz obyczajem w obrocie gospodarczym terminem na rozpatrzenie reklamacji jest termin 14 dniowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Zamawiający utrzymuje zapis w IPU pkt. 4 (Płatności) dot. 7 dniowego terminu na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji - co nie stoi w sprzeczności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późniejszymi zm.) (art. 42 ust. 8 wymienionego Rozporządzenia) - zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem strony mogą w umowie określić inny termin na rozpatrzenie reklamacji niż określony w rozporządzeniu termin 14-dniowy.

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany zapisów w tym punkcie. Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 9: Dotyczy załącznika nr 1A do SIWZ (w sprawie jednostek podanych w formularzu cenowym).**

**Uzasadnienie:**

Wykonawca wnioskuję o zmianę jednostek w części oferty dla grupy taryfowej C11 z MWh na kWh. Umotywowane jest to zachowaniem zgodności pomiędzy formularzem a taryfą Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie akceptuje zaproponowanej zmiany. Załącznik pozostaje bez zmian

**Pytanie 10: Dotyczy SIWZ, załącznika nr 1A do SIWZ, załącznika nr 1B, załącznika nr 1A do SIWZ (w sprawie mocy umownej).**

**Uzasadnienie:**

4

Zamawiający w wymienionych dokumentach podaje różne wartości mocy umownej dla tych samych obiektów, np. dla Hali Stulecia w Załączniku nr 1a wskazuje, że moc umowna wynosi 1,5 MW, z kolei w załączniku nr 1B do SIWZ moc umowna dla Hali Stulecia to 1,5 kW. Wykonawca prosi o sprostowanie tych danych i przyjęcie jednej jednostki – kW.

**Odpowiedź:** Błąd pisarski - przepraszamy.

Zamawiający informuje, iż dokona stosownej korekty (sprostowania) i przyjmuje jedną jednostkę wartości umownej dla tego samego obiektu tj. Hala Stulecia w Załącznikach Nr 1A i 1B do SIWZ. Poprawiony Załącznik Nr 1B zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.halastulecia.pl](http://www.halastulecia.pl);

**Pytanie nr 11: Dotyczy: aktualnie obowiązującego Zamawiającego okresu rozliczeniowego.**

**Uzasadnienie:**

Wykonawca wnioskuje z pytaniem, czy wszystkie punkty poboru są objęte miesięcznym terminem rozliczeniowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wszystkie punkty poboru są objęte miesięcznym terminem rozliczeniowym.

Przedstawione wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## **MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Jednocześnie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu w związku z zapytaniami wniesionymi przez Wykonawców modyfikuje treść SIWZ z załącznikami w następujący zakresie:

**1. w Rozdziale XVII (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY) pkt. 3 SIWZ**

**pkt. 3 w Rozdziale XVII SIWZ brzmiał:** *Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu cenowym powinny być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert, zgodne z cenami określonymi w aktualnie obowiązującej Taryfie sprzedawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki . Cena za usługę przesyłu i dystrybucji musi być zgodna z aktualną Taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki".*

**pkt. 3 w Rozdziale XVII SIWZ otrzymuje brzmienie:** *„Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu cenowym powinny być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert i nie wyższe niż ceny określone w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy. Cena za usługę przesyłu i dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych musi być zgodna z aktualną Taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny jednostkowe energii elektrycznej i stawka opłaty abonamentowej mają zostać niezmiennie przez cały okres trwania umowy i nie mogą być podwyższane. Zmiana ceny energii elektrycznej będzie mogła nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zmiana w systemie podatkowym).*

**2. W Załączniku Nr 1B do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w części dot. wskazania mocy umownej dla poszczególnych punktów poboru (obiektów) (kolumna 5) Zamawiający dokonuje stosownej korekty (sprostowania) i przyjmuje jedną jednostkę wartości umownej dla tego samego obiektu tj. HS i WCK w Załączniku Nr 1B do SIWZ poprzez modyfikację zapisu w następujący sposób:**



w kolumnie 5 (moc umowna obiektu) jednostką dla HS i WCK jest kW:

Obiekt /lokalizacja	Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia (24 miesiące – w [MWh])	Grupa taryfowa:	Grupa przyłączeniowa:	Moc umowna obiektu:	Moc przyłączeniowa obiektu:
HS	2 400	B 23	VI	1,5 kW	1600 kW
WCK	2 600	B 23	III	1,45 kW	1500 kW
Budynek Mieszkalny ul. Wróblewskiego 2A	20	C 11	IV	5 kW	5 kW
Razem	<b>5 020</b>	X	X	X	X

w kolumnie 5 (moc umowna obiektu) jednostką dla HS i WCK ma być MW:

Obiekt /lokalizacja	Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia (24 miesiące – w [MWh])	Grupa taryfowa:	Grupa przyłączeniowa:	Moc umowna obiektu:	Moc przyłączeniowa obiektu:
HS	2 400	B 23	VI	1,5 MW	1600 kW
WCK	2 600	B 23	III	1,45 MW	1500 kW
Budynek Mieszkalny ul. Wróblewskiego 2A	20	C 11	IV	5 kW	5 kW
Razem	<b>5 020</b>	X	X	X	X

Pozostała część SIWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym nie jest wymagane również zgodnie z art. 12 a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert. Terminu składania ofert, pozostaje bez zmian tj. **04.04.2013 r. do godz. 09:30.**

Przedstawione wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pytania wraz z odpowiedziami stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.


#### Załączniki:

- zmodyfikowany w dniu 26.03.2013 załącznik nr 1B do SIWZ - poprawiony załącznik zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.halastulecia.pl](http://www.halastulecia.pl);

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XXII SIWZ.

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy, którzy złożyli zapytania, bez wskazania źródła zapytania;
- 2) Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ;
- 3) Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego [www.halastulecia.pl](http://www.halastulecia.pl);
- 4) a/a

PREZES ZARZĄDU  
  
 Bartłomiej Andziśiewicz