

- zamknięcie kurtyn dymowych
- uruchomienie sterowania oddymianiem
- drzwiami służącymi do napowietrzania
- wentylatorami napowietrzającymi
- systemem DSO
- zatrzymaniem wentylacji i klimatyzacji w obszarach a wykrytym zagrożeniem pożarowym
- sprowadzeniem windy do poziomu.

System (SSP) monitoruje:

- zamknięcie kłap odcinających
- pracę central sterujących kurtynami dymowymi
- pracę central oddymiających
- instalację DSO:

Linie sterujące wykonane są z przewodów o klasie odporności 90 min

- ręczne ostrzegacze pożaru ROP – 64 [szt.]
- system sterowania oddymianiem – SOD - odpowiada za:
 - sterowanie okien oddymiających w kuluarach
 - sterowanie okien oddymiających w szczycie kopuły

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 2 [szt.]
- gaśnice proszkowe PG6 ABC – 66 [szt.]
- monitoring pożarowy – podłączenie z KM PSP

Jest to adresowalny system sygnalizacji pożaru (SSP) z centralą ORP 1000, model A1201OREIN, firmy ORW – Els.

Przekazywanie informacji pomiędzy centralą a czujkami dymnymi oraz innymi elementami służącymi do wykrywania pożaru odbywa się w sposób cyfrowy po dwużyłowej ekranowej linii zasilającej. Centrala posiada 8 linii dozorowych mogących zawierać max. po 119 elementów adresowalnych oraz 3 izolatory zwarć.

- instalacja odprowadzania dymów i gazów pożarowych (system kłap oddymiających sterowanych automatycznie z systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru)
- oświetlenie ewakuacyjne
- instalacja odgromowa
- drzwi ewakuacyjne z zainstalowanymi zamkami panicznymi
- dźwiękowy system ostrzegawczy uwzględniający strefy nadawania komunikatów

Zabezpieczenia przeciwwłamaniamiowe i przeciwnapadowe:

Hala Stulecia: monitoring wewnętrzny i zewnętrzny całego budynku z rejestracją zdarzeń, całodobowa ochrona fizyczna budynku, kontrola dostępu wejść bocznych, system sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniach serwerowni, pomieszczeniach Centrum Poznawczego, oraz monitorowanie stanu otwarcia drzwi zewnętrznych budynku przy użyciu czujek magnetycznych. Centrala systemu i główny panel obsługi znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu ochrony, podcentrale SSWIN znajdują się w wydzielonych pomieszczeniach technicznych

– Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej, system monitorowania .
pomieszczeń, sektorów budynku i samego budynku, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny całego budynku z rejestracją zdarzeń, całodobowa ochrona fizyczna budynku, instalacja sygnalizacji napadu i włamania w wybranych pomieszczeniach.

- Budynek pod misiami – system alarmowy (czujki ruchu) + ochrona techniczna (monitoring) przez ASCO.

Dział F. Szkodowość

2010 rok

- elektronika – 2 034,00zł
- OC działalności (szkoda na osobie) – 21 908,00zł
- OC działalności – 3.000,00zł

2011 rok

- mienie od wszystkich ryzyk - szyba w sali audytoryjnej – barierka - 11 900,00 zł
- mienie od wszystkich ryzyk – szkoda pożarowa – 25 000,00 zł (wyplata bezspornej części odszkodowania), Rezerwa: 26.998,00 zł
- OC działalności (szkoda na osobie) – 10 000,00 zł
- OC działalności (szkoda w mieniu) – 750,00 zł
- OC działalności (szkoda na osobie) – 1.000,00 zł
- OC działalności (szkoda na osobie) – 2.000,00 zł

2012 rok

- mienie od wszystkich ryzyk:
 - szyby – 5 000,00 zł
 - dźwig – szkoda zalaniowa – 1 400,00 zł
 - uszkodzenie melexa – 7 311,75 zł

2013

- OC działalności (szkoda osobowa) – utworzono rezerwę 5 000,00 zł

Dział G. Ryzyka ubezpieczeniowe:

Pakiet I

Sekcja I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Sekcja II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sekcja III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Dział H. Ryzyka ubezpieczeniowe

Sekcja I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

RYZYKA NIENAZWANE (ALL RISKS)

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na przypadkowej, nagłej i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego powstałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia z wyjątkiem ryzyk wyłączonych w polisie.

Z zakresu nie mogą być wyłączone następujące zdarzenia:

- pożar (ogień), uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja)
- huragan (17,1 m/s), powódź, lawina, grad, obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie,
- trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie, dym, śnieg, grad, huk ponaddzwiękowy, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana oraz jedna z trzech poniższych definicji zalegającego śniegu i lodu (Zamawiający pozostawia możliwość wyboru przez Wykonawcę):

1) zalegający śnieg lub lód na dachach ubezpieczonych budynków

lub

2) napór śniegu lub lodu na dachach ubezpieczonych budynków

lub

3) zalegający śnieg lub lód na dachach ubezpieczonych budynków” na „bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowlę powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się,

- sadza
- szkody wodociągowe – wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, przewodów i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, o ile zabezpieczenie połączenia z nimi nie należało do obowiązków ubezpieczającego, samoczynne otwarcie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż skutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach, akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej oraz innymi objętymi umową ubezpieczenia
- szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami

Franszyza integralna – 500zł

Franszyza integralna – dla szyb 100zł

Pozostałe franszyzy i udziały własne zniesione

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Wartość odtworzeniowa, rzeczysta, księgową brutto, nominalna	Suma ubezpieczenia w [zł]	Składka za roczny okres ubezpieczenia w zł
1.	Budynki i Budowle w tym nakłady inwestycyjne we własnych budynkach – sumy stałe (SS) załącznik nr 6	odtworzeniowa	194.000.000,00	
2.	Budynki i Budowle w tym nakłady inwestycyjne we własnych budynkach – sumy stałe (SS) załącznik nr 6	księgową brutto	55.505.118,79	
3.	Środki obrotowe 100% – sumy zmienne	wartość zakupu/wytworzenia	100.000,00	
4.	Niskocenne środki trwałe (w tym meble) – sumy stałe (SS)	księgową brutto	800.000,00	
5.	Środki trwałe bez sprzętu elektronicznego do 5 lat – sumy stałe (SS) załącznik nr 7	księgową brutto	14 141 084,76	