

ZP/PN/9/2010/DIR/68

Odpowiedzi na zapytania1

Wrocław, dnia 31.05.2010 r.

**DO WSZYSTKICH W Y K O N A W C Ó W,
którym przekazano SIWZ**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE.

Nr sprawy: ZP/PN/10/2010/DIR

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu uprzejmie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE ZASILANIA TYMCZASOWEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ REGIONALNEGO CENTRUM TURYSTYKI BIZNESOWEJ PRZY HALI STULECIA WE WROCŁAWIU, UL. WYSTAWOWA 1 – BUDOWA LINII KABLOWEJ SN ORAZ WYPOSAŻENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ PT-1”.

w Zespole Hali Stulecie we Wrocławiu” i zgodnie z art. 38 ust.1, 4 i 4a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami, poniżej podajemy ich treść i udzielamy odpowiedzi:

Lp.	Pytania	Odpowiedzi
Zapytania dot. zapisów w SIWZ		
1.	Pytanie nr 1: Czy zakres umowy obejmuje wykonanie okablowania wraz z podłączeniem pomiędzy rozdzielnią SN a transformatorem i transformatorem i rozdzielnią nn? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów.	Zgodnie z pkt. 13.1 oraz 13.2 Opisu technicznego dokumentacji projektowej należy wykorzystać istniejące kable SN do podłączenia rozdzielnicy RSN1 z transformatorem oraz istniejące kable nn do podłączenia transformatora TR1 z rozdzielnicą RGnn1.
2.	Pytanie nr 2: W poz. 19 przedmiaru robót są podane 2 szt. głowic kablowych. Symbol odpowiada głowicy pojedynczej. Czy w przedmiarze nie powinno być 6 szt.?	W pozycji 19 przedmiaru robót należy przyjąć 2 kpl. głowic kablowych (czyli 6 szt.) – zgodnie rysunkiem nr E400 „Schemat ideowy zasilania tymczasowego obiektu”.
Zapytania dot. zapisów w umowie		
3.	Pytanie nr 3: Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie akceptowane przez Zamawiającego w formie potrącenia 10 % kwoty brutto z zadania z wystawionej faktury (pkt.3 dział 0 – SIWZ)? Zwrot zgodnie z zapisami specyfikacji i umowy.	NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Przedstawione wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż powyższe wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wymaga dodatkowego czasu na ich wprowadzenie do oferty, a stanowią jedynie doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Terminu składania ofert, pozostaje bez zmian tj. do dnia **05.06.2010 r. do godz. 09:30.**

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którym Zamawiający przekazał SIWZ;
- 2) a/a

PROKURENT

Małgorzata Heider

PROKURENT

Marek Danielak